

Rexroth 变频器 专用软件

使用指导书

R912006878

版本 01

简介

使用 Rexroth 变频器专用软件, 需要通过 ConverterWorks 下载并认证。



- ▶ 确保使用 01V06 及以上版本的 ConverterWorks 软件, 最新的 ConverterWorks 请从 www.boschrexroth.com.cn/dcc 下载或联系技术服务工程师。
- ▶ 确保使用 03V08 及以上版本的变频器软件, 可通过参数 d0.99 读取变频器软件版本并联系技术服务工程师。
- ▶ 专用软件包含 ".ibf" 和 ".par" 文件, 最新的专用软件包请从 www.boschrexroth.com.cn/fc 下载或联系技术服务工程师。




ASF 管理界面 1



如果之前已经下载过 ASF 文件, 则会显示"ASF 管理界面 2"界面。

配置步骤


1. 使用 USB 数据线连接变频器与 PC。
2. 打开 ConverterWorks, 在快捷菜单中单击"断开/切换离线(O)"按钮 。
3. 在主菜单中选择"服务 -> ASF 管理"。



ASF 管理菜单

4. ASF 管理界面显示如下。

5. 在"下载 ASF"区域, 选择 ".ibf" 文件, 并单击"下载"。
6. 下载完成后, "ASF 管理"界面显示如下。



ASF 管理界面 2

7. 在"认证 ASF"区域, 选择 ".par" 文件, 并单击"认证"。
8. 认证指示灯(已认证)由红色变为绿色, 表示认证成功。



ASF 认证成功

9. 配置完成后, 专用软件即可正常使用。



如果要删除加载到变频器中的 ASF 文件, 可以在 "ASF 管理" 界面单击 "擦写 ASF"。



版权

© 博世力士乐(西安)电子传动与控制有限公司 2016
没有明示授权, 不得复制本文档、将其转交给其他方, 以及使用或传达其中的内容。违反者将承担损失赔偿。在专利授予中, 以及实用新型或外观设计专利注册中, 保留所有权利(DIN 34-1)。